




CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL



DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO
DE INCÊNDIO

CHOQUE ELÉTRICO



O DISPOSITIVO DR (*DIFERENCIAL RESIDUAL*)
É UM INTERRUPTOR QUE DESLIGA AUTOMATICAMENTE
AO DETECTAR UMA FUGA DE CORRENTE NA INSTALAÇÃO
ELÉTRICA, PROTEGENDO AS PESSOAS E ANIMAIS CONTRA
OS EFEITOS DO CHOQUE ELÉTRICO

01

INSTALE UM
DISJUNTOR DR
EM SUA REDE
ELÉTRICA

02

PROVIDENCIE
ATERRAMENTO DA
REDE ELÉTRICA

03

SEMPRE FAÇA SERVIÇOS
COM ENGENHEIROS,
ARQUITETOS E TÉCNICOS
CAPACITADOS

DICAS DO CBMDF



NÃO DOBRE,
NEM DEIXE
OBJETOS PESADOS
SOBRE FIOS
ELÉTRICOS



NÃO PUXE O PLUGUE DA
TOMADA PELO CABO,
ELE PODE SE PARTIR E
CAUSAR
DESCARGA ELÉTRICA



SE, AO RETIRAR O
PLUGUE DA TOMADA,
OS PINOS SE
SOLTAREM, NÃO
TOQUE NA PARTE
METÁLICA

EM CASO DE
EMERGÊNCIA,
LIGUE

193